


HOE EEN BRAND VOORKOMEN?



Elektrische risico's

- > Laat laagspanningsinstallatie **5-jaarlijks keuren** + visuele controle
- > Controleer (landbouw)**machines** periodiek
- > Installeer **verliesstroom-** of **differentieelschakelaar** (wettelijk verplicht)
- > Enkel **erkend vakman** mag werken aan elektrische installatie
- > Voorzie lampen van **armaturen**
- > **Sluit** elektrische kasten **af** en bescherm tegen **weersinvloeden**
- > Vermijd **overbelasting** elektrisch net
- > **Maai** het gras regelmatig rond elektrische omheining



DETECTOREN KUNNEN EEN BEGINNENDE BRAND VROEGTIJDIG OPMERKEN EN KOSTBARE TIJD WINNEN!

Evacuatie

- > Maximale afstand tot (nood)uitgang: 60 meter
- > Nooddeur: minimaal 80 cm breed en draait naar buiten open
- > Voldoende en duidelijke signalisatie en veiligheidsverlichting
- > Duidelijk aangegeven verzamelpunt
- > Maximale afstand tot brandmelders: 30 meter

Nooduitgangen en -deuren steeds toegankelijk en **NOOIT** geblokkeerd of afgesloten!

HOE VOORKOMIK

BRAND OP MIJN BEDRIJF

*‘Je bedrijf **brandveilig** maken hoeft geen handenvol geld te kosten’*




Prevent Agri in samenwerking en met de steun van **Provincie Oost-Vlaanderen**.

HOE EEN BRAND VOORKOMEN?

VERSPREIDING BRAND VOORKOMEN

Organisatie erf

- **Gescheiden opslag** brandbaar materiaal en machines
- **Ongedierte bestrijden**
- **Rookverbod** op hele bedrijf
- **Geen werkzaamheden die vonken genereren** bij mestput, brandbaar materiaal of bij droogte
- **Verwijder batterij** uit machines die lang stilstaan - gebruik batterijsleutel
- Voorkom **zelfontbranding** hooi- en strobalen: vermijd te hoog vochtgehalte bij persen en controleer temperatuur balen
- **Stapel balen correct** en laat ruimte voor natuurlijke luchtcirculatie
- Kuis gemorste **olievlekken** op



Brandblussers

- **1 brandbluseenheid per 150m²**, met minimum twee brandblussers per verdieping
- Brandblussers: **jaarlijks** verplichte controle erkend deskundige + **3-maandelijkse** controle (door verantwoordelijke binnen bedrijf) met registratie resultaten
- Plaats **pictogrammen** boven brandblusapparaten
- Brandblusapparaten **vlot bereikbaar** en **niet geblokkeerd** door materiaal
- Brandblusser in ieder **landbouwvoertuig** (verplicht)



Brandveilig (ver)bouwen

- Plaats **gebouwen uit elkaar**
- **Voorkom opslag** van materialen tussen gebouwen
- Verdeel gebouw in verschillende **compartimenten**
- Voorzie **brandkleppen** bij luchtwassers
- Onderbreek dakisolatie en gebruik **brandwerende isolatie**
- Stookketel in **aparte ruimte** met zelfsluitende **branddeur**
- Goede bereikbaarheid **hulpdiensten**
- **Branddetectie** (met doormelding) en bliksemafleider

MEER INFORMATIE OP
WWW.PREVENTAGRI.VLAANDEREN